

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°289-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, **RECEPCIÓN N°** : 768-25
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LV0204 CA_SAMANEZ **F.EMISIÓN** : 2025-06-21
UBICACIÓN ** : LOTE N°11-C DEL PREDIO RUSTICO MONTIHUASI, DIST. COLCABAMBA, TAYACAJA, HUANCavelica.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1146-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-19
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	73.4
No.40	0.425	51.0
No. 200	0.075	26.4

D10	0.035
D30	0.1
D60	0.8
Cu	22.6
Cc	0.4

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	73.6	Gruesa	26.6
		Media	31.2
		Fina	15.8
% FINO	26.4		26.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)


Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°321-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°354-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 21/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

