

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°291-25 SU22**

**CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 778-25  
**PROYECTO \*\*** : TL1620 LAMBAYEQUE\_CENTRO **F.EMISIÓN** : 2025-06-23  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLE GRAU N 658 - B CERCADO LAMBAYEQUE, DIST. LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

\*\* Datos proporcionados por el cliente

|                                                                                                                                               |            |                                   |                                    |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|--------|------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                                                                    |            |                                   |                                    |      |        |      |
| CANTERA/SONDAJE** : C-1                                                                                                                       |            | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1157-SU-25 |                                    |      |        |      |
| N° MUESTRA ** : M-1                                                                                                                           |            | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-18   |                                    |      |        |      |
| TIPO DE MUESTRA ** : SUELO                                                                                                                    |            | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-18   |                                    |      |        |      |
| LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES                                                                                        |            |                                   |                                    |      |        |      |
| <b>Tamiz</b>                                                                                                                                  |            |                                   | <b>Distribución granulometrica</b> |      |        |      |
| <b>in.</b>                                                                                                                                    | <b>mm.</b> | <b>% que Pasa</b>                 |                                    |      |        |      |
| No.4                                                                                                                                          | 4.75       | 100.0                             | % BOLONES                          |      |        |      |
| No.10                                                                                                                                         | 2.00       | 100.0                             | % BLOQUES                          |      |        |      |
| No.40                                                                                                                                         | 0.425      | 100.0                             | % GRAVA                            | 0.0  | Gruesa | 0.0  |
| No. 200                                                                                                                                       | 0.075      | 1.6                               |                                    |      | Fina   | 0.0  |
|                                                                                                                                               |            |                                   | % ARENA                            | 98.4 | Gruesa | 0.0  |
|                                                                                                                                               |            |                                   |                                    |      | Media  | 3.4  |
|                                                                                                                                               |            |                                   | % FINO                             | 1.6  | Fina   | 95.0 |
|                                                                                                                                               |            |                                   | LL                                 | NP   |        |      |
|                                                                                                                                               |            |                                   | LP                                 | NP   |        |      |
|                                                                                                                                               |            |                                   | IP                                 | NP   |        |      |
| <b>Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)</b> |            |                                   |                                    |      |        |      |
| <b>SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</b>                                                                                                   |            |                                   |                                    |      |        |      |
| Símbolo de Grupo                                                                                                                              |            | SP                                |                                    |      |        |      |
| Denominación de Grupo                                                                                                                         |            | Arena pobremente graduada         |                                    |      |        |      |
| <b>Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24</b>                   |            |                                   |                                    |      |        |      |
| <b>SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</b>                                                                                                        |            |                                   |                                    |      |        |      |
| Clasificación AASHTO                                                                                                                          |            | A-3 (0)                           |                                    |      |        |      |

**Ensayos de referencia:**

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°323-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°356-25 SU23

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

