

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°292-25 AG28

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02

DIRECCIÓN ** : PJ. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1666- 25

PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE

OT N° : 1707- 25

UBICACIÓN ** : CA. C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

FECHA EMISIÓN: : 2025-12-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-3

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3043-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-24

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,67
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,69
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,74
Absorción	%	0,8

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
2 in
Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

