

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°294-25 SU22

CLIENTE : PROY INTER SCRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO **RECEPCIÓN N°** : 708-25
PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL **F.EMISIÓN** : 2025-06-23
MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: CANTERA 02 / SAN MARCOS	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 170-AG-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06
TIPO DE MUESTRA **	: MATERIAL DE RELLENO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-14
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	50.1
No.10	2.00	41.9
No.40	0.425	30.8
No. 200	0.075	16.5

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	49.9	Gruesa	16.9
		Fina	33.1
% ARENA	33.6	Gruesa	8.2
		Media	14.9
		Fina	10.5
% FINO	16.5		16.5
LL		18	
LP		17	
IP		1	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°169-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°359-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

