

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°299-25 SU22

CLIENTE : ENTEL PERU S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 794-25
PROYECTO ** : 614376_LIMONCARRO_TX **F.EMISIÓN** : 2025-06-27
UBICACIÓN ** : LOTE N° 8 MZ. 26 DEL CENTRO POBLADO MENOR LIMONCARRO, DIST. GUADALUPE , PACASMAYO, LA LIBERTAD.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1192-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-23
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-24
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	66.0
No.10	2.00	60.0
No.40	0.425	49.5
No. 200	0.075	37.8

D10	0.027
D30	0.1
D60	2.0
Cu	73.3
Cc	0.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	34.0	Gruesa	3.5
		Fina	30.5
% ARENA	28.2	Gruesa	6.0
		Media	13.4
		Fina	8.8
% FINO	37.8		37.8
LL		35	
LP		18	
IP		17	


Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (2)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°339-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°372-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

