

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°3026-25 SU20

CLIENTE : TECSUR S.A.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN
DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1666-25

PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB.
BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : C-3

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3042-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-24

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : D.I.C

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	1,0
Recipiente N°	N°	A-2
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	2 603,60
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	2 556,70
Masa del recipiente	g	666,70
Masa del agua	g	46,90
Masa de muestra seca al horno	g	1 890,00
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	2

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

SUB ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

