

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°3048-25 SU20

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

RECEPCIÓN N° : 1720- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS
HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES
352, 353,355,356,357,358.

FECHA EMISIÓN : 2025-12-02

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA 1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3159-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-01

TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-01

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : D.I.C

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	1,0
Recipiente N°	N°	TH-01
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	1 017,30
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	961,40
Masa del recipiente	g	375,40
Masa del agua	g	55,90
Masa de muestra seca al horno	g	586,00
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	10

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

3/4
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

