

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°3068-25 SU20

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1765- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-10
HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES
352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA 1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3260-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-06
TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-06
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES **REALIZADO POR** : D.I.C

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	1.0
Recipiente N°	N°	H-01
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	945,30
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	872,80
Masa del recipiente	g	278,50
Masa del agua	g	72,50
Masa de muestra seca al horno	g	594,30
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	12,2

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

B
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

3/8
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

