

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°308-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL **RECEPCIÓN N°** : 815-25
: LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00732 SM_SECTOR_SORITOR **F.EMISIÓN** : 2025-06-30
UBICACIÓN ** : COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO S/N, DIST. AWAJUN, RIOJA, SAN MARTIN.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1215-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-26
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.6
No.40	0.425	90.3
No. 200	0.075	40.7

D10	0.026
D30	0.1
D60	0.2
Cu	6.0
Cc	0.8

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	59.3	Gruesa	0.4
		Media	28.3
		Fina	30.7
% FINO	40.7		40.7
LL		31	
LP		18	
IP		13	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°350-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°383-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 30/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

