

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°309-25 SU22

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN **RECEPCIÓN N°** : 784- 25
: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **F. EMISIÓN** : 03-07-25
: AV. CENTRO CÍVICO S/N CON JIRÓN LOS ABOGADOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE
UBICACIÓN ** : LURIGANCHO - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : JICAMARCA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 171-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 19-06-25
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 20-06-25
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	53.5
No.10	2.00	42.2
No.40	0.425	25.3
No. 200	0.075	17.8

D10	0.047
D30	0.7
D60	6.8
Cu	144.9
Cc	1.4

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	46.5	Gruesa	16.4
		Fina	30.1
% ARENA	35.7	Gruesa	11.3
		Media	18.7
		Fina	5.8
% FINO	17.8		17.8
LL		33	
LP		26	
IP		7	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°177-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°385-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 03/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

