

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°3097-25 SU20

CLIENTE : SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : JR. WASHINGTON NRO. 1308 DPTO. 802 (A 2 CDRAS DEL HOTEL
SHERATON) LIMA - LIMA - LIMA

RECEPCIÓN N° : 1737- 25

PROYECTO ** : "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS
EN EL SECTOR PAMPA CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2333916"

FECHA EMISIÓN : 2025-12-16

UBICACIÓN ** : LA CARBONERA SIN NUMERO - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19**

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3186-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-28

TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO + 5% BENTONITA

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-04

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : I.CH.A

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	1,0
Recipiente N°	N°	H-10
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	1 933,30
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	1 920,40
Masa del recipiente	g	437,50
Masa del agua	g	12,90
Masa de muestra seca al horno	g	1 482,90
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	1

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

