

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°312-25 SU22**

**CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 812-25  
**PROYECTO \*\*** : TP5009 CA\_MONTEVERDE **F.EMISIÓN** : 2025-07-02  
**UBICACIÓN \*\*** : CASERÍO GARABATOS EN LA MARGEN DERECHA DE CEMENTERIO, CASERÍO GARABATOS, DIST. DE LAS LOMAS, PIURA, PIURA.  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1222-SU-25  
N° MUESTRA \*\* : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-24  
TIPO DE MUESTRA \*\* : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-26  
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

| Tamiz   |       | % que Pasa |
|---------|-------|------------|
| in.     | mm.   |            |
| No.4    | 4.75  | 100.0      |
| No.10   | 2.00  | 89.1       |
| No.40   | 0.425 | 78.3       |
| No. 200 | 0.075 | 68.1       |

|     |       |
|-----|-------|
| D10 | 0.020 |
| D30 | 0.0   |
| D60 | 0.1   |
| Cu  | 3.4   |
| Cc  | 1.1   |

| Distribución granulometrica |      |        |      |
|-----------------------------|------|--------|------|
| % BOLONES                   |      |        |      |
| % BLOQUES                   |      |        |      |
| % GRAVA                     | 0.0  | Gruesa | 0.0  |
|                             |      | Fina   | 0.0  |
| % ARENA                     | 31.9 | Gruesa | 10.9 |
|                             |      | Media  | 14.3 |
|                             |      | Fina   | 6.7  |
| % FINO                      | 68.1 |        | 68.1 |
| LL                          |      | 56     |      |
| LP                          |      | 19     |      |
| IP                          |      | 37     |      |

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)**  
**D2487-17 (Reapproved 2025)**

| SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Simbolo de Grupo                     | CH                                  |
| Denominación de Grupo                | Arcilla arenosa de alta plasticidad |

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes**  
**D3282-24**

| SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO |            |
|---------------------------------|------------|
| Clasificación AASHTO            | A-7-6 (16) |

**Ensayos de referencia:**

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°356-25 SU24  
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°390-25 SU23

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

