

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°318-25 SU22

CLIENTE : HAUG S.A.
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM
33.8 ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL
CALLAO".
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 821-25
F.EMISIÓN : 2025-07-05

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : LA GRANJA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 178-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-26

TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-28

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	53.9
No.10	2.00	43.7
No.40	0.425	27.5
No. 200	0.075	15.4

D10	0.052
D30	0.5
D60	6.3
Cu	120.6
Cc	0.9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	46.1	Gruesa	11.4
		Fina	34.7
% ARENA	38.6	Gruesa	10.2
		Media	18.0
		Fina	10.3
% FINO	15.4		15.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°179-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°398-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

