

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°320-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 844-25
PROYECTO ** : AP6342_CA_GUITARRINI **F.EMISIÓN** : 2025-07-04
UBICACIÓN ** : OTRAS CHARICCHUANI PUCARA LARAMACALA GUITARRINI 0.00 LOTE 05 MZ A-5, DIST. DESAGUADERO, CHUCUITO, PUNO.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1242-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-27
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-30
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	98.5
No.40	0.425	95.8
No. 200	0.075	36.7

D10	0.028
D30	0.1
D60	0.1
Cu	4.9
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	63.3	Gruesa	1.5
		Media	10.3
		Fina	51.6
% FINO	36.7		36.7
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°365-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°400-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 04/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

