

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°324-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. **RECEPCIÓN N°** : 865-25
: LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LC3066_SAN_RAFAEL_DE_AGUAGUANA **F.EMISIÓN** : 2025-07-07
UBICACIÓN ** : SECTOR SAN RAFAEL PREDIO "LA ALFALFA" UC N° 32770, DIST. PUEBLO NUEVO, ICA, ICA.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1279-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-07-02
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-07-03
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.8
No.40	0.425	98.1
No. 200	0.075	37.6

D10	0.027
D30	0.1
D60	0.1
Cu	4.4
Cc	1.2

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	62.4	Gruesa	0.2
		Media	6.3
		Fina	56.0
% FINO	37.6		37.6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°370-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°407-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 07/07/25
Motivo: Autorización de informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

