

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°326-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LC3066_SAN_RAFAEL_DE_AGUAGUANA
UBICACIÓN ** : SECTOR SAN RAFAEL PREDIO "LA ALFALFA" UC N° 32770, DIST. PUEBLO NUEVO, ICA, ICA.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 865-25
F.EMISIÓN : 2025-07-07

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1281-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-02
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-03

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.7
No.40	0.425	95.0
No. 200	0.075	44.9

D10	0.024
D30	0.1
D60	0.1
Cu	4.8
Cc	1.0

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	55.1	Gruesa	0.3
		Media	13.8
		Fina	41.0
% FINO	44.9		44.9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°372-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°409-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

