

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°328-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCIÓN ** : CERRADA
PROYECTO ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3)
UBICACIÓN ** : 013141801_AQ_VIRGENCOPACABANA
ASENTAMIENTO HUMANO PAL ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER BIO-HUERTO VIRGEN DE COPACABANA MZ. J LOTE
01, ZONA I (CON COORDENADAS WGS 84: -16.361421; -71.618244), DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 853-25
F.EMISIÓN : 2025-07-08

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1265-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-01

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	93.3
No.10	2.00	88.2
No.40	0.425	67.7
No. 200	0.075	29.1

D10	0.032
D30	0.1
D60	0.3
Cu	8.9
Cc	0.7

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	6.7	Gruesa	0.2
		Fina	6.5
% ARENA	64.3	Gruesa	5.1
		Media	30.4
		Fina	28.7
% FINO	29.1		29.1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°374-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°411-25 SU23

Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 08/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

