

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°331-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : PE-01-LI-17304-25 CA_ARENA BAJA
UBICACIÓN ** : AA. HH PROYECTO INTEGRAL LA ARENA SECTOR 1: NÉSTOR CÁCERES VELÁZQUEZ, LT 05, MZ J, DIST. SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 852-25
F.EMISIÓN : 2025-07-07

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1264-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-01

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	95.0
No.10	2.00	94.9
No.40	0.425	94.7
No. 200	0.075	1.0

D10	0.122
D30	0.2
D60	0.2
Cu	1.8
Cc	1.0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	5.0	Gruesa	4.3
		Fina	0.7
% ARENA	94.0	Gruesa	0.1
		Media	20.3
		Fina	73.5
% FINO	1.0		1.0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-3 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°379-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°417-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 07/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

