

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°352-25 AG19

CLIENTE** : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : PASAJE CALANGO 158 – SJM
PROYECTO ** : TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO
UBICACIÓN ** : QUEBRADA PORTILLO GRANDE U.C 1195 -11267, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO: F-LEM-P-AG-19.02
RECEPCIÓN N°: 1670- 25
OT N°: 1665- 25
FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-29

**Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M – 19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : EL TIGRE
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales


CÓDIGO DE LA MUESTRA: 321-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-11-24
FECHA DE EJECUCIÓN: 2025-11-26

Designación de Tamices		Material total retenido en cada tamiz (%)	Material retenido entre tamices consecutivos (%)	Material total que pasa por cada tamiz (%)
Alternativo	Estándar			
3 in.	75 mm	0	0	100
2 1/2 in.	63 mm	0	0	100
2 in.	50 mm	0	0	100
1 1/2 in.	37.5 mm	3	3	97
1 in.	25.0 mm	12	15	85
3/4 in.	19.0 mm	13	28	72
1/2 in.	12.5 mm	13	41	59
3/8 in.	9.5 mm	8	49	51
No.4	4.75 mm	13	62	38
No.8	2.36 mm	1	63	37
No.10	2.00 mm	0	63	37
No.16	1.18 mm	0	64	36
No. 30	600 µm	0	64	36
No.40	425 µm	0	64	36
No.50	300 µm	0	64	36
No.100	150 µm	0	65	35
No. 200	75 µm	0	65	35

**Características de la
Muestra**

Módulo de
fineza 4,62

CURVA GRANULOMETRICA



Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 29/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

