

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°382-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 808- 25

PROYECTO ** : TM1400 COHECHAN

FECHA EMISIÓN : 2025-06-30

UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO LA PUNTA, CENTRO POBLADO COHECHAN, DIST. DE CONILA, LUYA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1214-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-26

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-10	LM-13	L-03	LM-6	L-02
N° de Golpes	N°	31	24	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	40.93	42.18	38.05	30.93	32.42
Masa del recipiente y suelo Seco	g	37.71	38.21	33.91	29.71	30.98
Masa del Recipiente	g	26.35	25.26	21.18	21.89	21.80
Masa del Agua	g	3.22	3.97	4.14	1.22	1.44
Masa del Suelo Seco	g	11.36	12.95	12.73	7.82	9.18
Contenido de Humedad	%	28.3	30.7	32.5	15.6	15.7



Límite Líquido 30

Límite Plástico 16

Índice de Plasticidad 14

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°382-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM1400 COHECHAN
UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO LA PUNTA, CENTRO POBLADO COHECHAN, DIST. DE CONILA, LUYA, AMAZONAS.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 808- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-30

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
37.1%
SUB ANGULAR
11%

Ref. Informe N°1169-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 30/06/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

