

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°399-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI4414_UNI_NICOLINI
UBICACIÓN ** : AV. JUAN V. NICOLINI C/. AV. TUPAC AMARU, DIST. SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 845- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17¹

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1243-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-27

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-30

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-10	LM-6	L-10	L-03
N° de Golpes	N°	33	26	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.79	40.67	40.56	29.59	28.06
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.51	37.68	36.50	28.46	27.07
Masa del Recipiente	g	25.52	26.37	21.91	21.61	21.20
Masa del Agua	g	3.28	2.99	4.06	1.13	0.99
Masa del Suelo Seco	g	12.99	11.31	14.59	6.85	5.87
Contenido de Humedad	%	25.3	26.4	27.8	16.5	16.9



Límite Líquido : 26

Límite Plástico : 17

Índice de Plasticidad : 9

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°399-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI4414_UNI_NICOLINI
UBICACIÓN ** : AV. JUAN V. NICOLINI C/. AV. TUPAC AMARU, DIST. SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 845- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
< No 4
9.1%
-
6.9%

Ref. Informe N°1184-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 02/07/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

