

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°568-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : AT2489 LIMONEROS
UBICACIÓN ** : PREDIO URBANO ASIGNADO CON EL PASAJE 16 N° 1929 POCOLLAR, DIST. POCOLLAY, TACNA, TACNA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1648-25
F.EMISIÓN : 2025-11-26

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 2866-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-22

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	89,3
No.10	2,00	88,1
No.40	0,425	81,4
No. 200	0,075	51,8

D10	0,023
D30	0,0
D60	0,1
Cu	5,0
Cc	0,9

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	10,7	Gruesa	7,8
		Fina	2,9
% ARENA	37,5	Gruesa	1,2
		Media	13,2
		Fina	23,0
% FINO	51,8		51,8
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo arenoso

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°629-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°697-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

