

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°573-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST.
SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1666- 25
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-01
UBICACIÓN ** : URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3038-SU-25
N° MUESTRA ** : M-3 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	32,1
No.10	2,00	29,7
No.40	0,425	16,9
No. 200	0,075	2,3

D10	0,276
D30	2,3
D60	24,6
Cu	89,0
Cc	0,8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	67,9	Gruesa	46,6
		Fina	21,3
% ARENA	29,8	Gruesa	2,4
		Media	21,0
		Fina	6,5
% FINO	2,3		2,3
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°634-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°701-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 01/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

