

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°576-25 SU06

CLIENTE : PF - NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS
: INSTITUCIONALES - PROYECTO CONCEPTO FAMILY TOO

DIRECCIÓN ** : AV. EL DERBY NRO. 055 INT. 1010, URB. LIMA POLO AND HUNT CLUB,
: (EDIFICIO CRONOS PISO 9 TORRE 4)

PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO

UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 824- 25

OT N° : 841- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-26

FECHA EMISIÓN : 2025-06-27

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	26/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1893 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.42
Volumen calibrado cono	1357 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.2 Gravedad específica : 2.80
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	EJE 1	EJE 1	EJE 1	EJE 1
Progresiva/ Cota / Lado**	SÓTANO 1 NYK	SÓTANO NYK	SÓTANO NYK	SÓTANO NYK
Tipo de Muestra(**)	SUB RASANTE	SUB RASANTE	SUB RASANTE	SUB RASANTE
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA ARCILLOSA	GRAVA ARENA ARCILLOSA	GRAVA ARENA ARCILLOSA	GRAVA ARENA ARCILLOSA
Espesor de la capa**	cm	25	25	25
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2437	2375	2513
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1154	1379	1125
Porcentaje de sobretamaño	%	20.2	24.4	19.3
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.34	2.38	2.32
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.20	2.23	2.18
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.56	21.89	21.38
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.45	20.55	20.31
Porcentaje de compactación	%	95	96	95
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	6	6

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

