

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°579-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST.
SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1666-25
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-02
UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA
URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE*: C-2 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3041-SU-25
N° MUESTRA ** : M-3 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	21,2
No.10	2,00	18,0
No.40	0,425	10,3
No. 200	0,075	1,0

D10	0,415
D30	10,4
D60	25,0
Cu	60,2
Cc	10,5

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	78,8	Gruesa	54,4
		Fina	24,5
% ARENA	20,2	Gruesa	3,1
		Media	13,2
		Fina	3,8
% FINO	1,0		1,0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°641-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°709-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 02/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

