

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°587-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE
UBICACIÓN ** : CA. C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1666- 25
F.EMISIÓN : 2025-12-02

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE* : C-5
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3049-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-26

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	21.0
No.10	2.00	18.4
No.40	0.425	13.4
No. 200	0.075	2.2

D10	0.295
D30	12.3
D60	35.9
Cu	121.6
Cc	14.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	79.0	Gruesa	62.7
		Fina	16.3
% ARENA	18.8	Gruesa	2.5
		Media	9.6
		Fina	6.6
% FINO	2.2		2.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°649-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°718-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/12/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

