

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°588-25 SU22


CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. **RECEPCIÓN N°** : 1666-25
: SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-02
: CA. C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST.
UBICACIÓN ** : DE ATE, LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-6		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3050-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-26																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>27.1</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>17.0</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>8.9</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>2.7</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	27.1	No.10	2.00	17.0	No.40	0.425	8.9	No. 200	0.075	2.7	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">72.9</td><td>Gruesa</td><td>42.5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>30.4</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">24.4</td><td>Gruesa</td><td>10.1</td></tr><tr><td>Media</td><td>11.1</td></tr><tr><td>Fina</td><td>3.3</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>2.7</td><td></td><td>2.7</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	72.9	Gruesa	42.5	Fina	30.4	% ARENA	24.4	Gruesa	10.1	Media	11.1	Fina	3.3	% FINO	2.7		2.7	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	27.1																																																												
No.10	2.00	17.0																																																												
No.40	0.425	8.9																																																												
No. 200	0.075	2.7																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	72.9	Gruesa	42.5																																																											
		Fina	30.4																																																											
% ARENA	24.4	Gruesa	10.1																																																											
		Media	11.1																																																											
		Fina	3.3																																																											
% FINO	2.7		2.7																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.562</td></tr><tr><td>D30</td><td>5.8</td></tr><tr><td>D60</td><td>20.8</td></tr><tr><td>Cu</td><td>37.1</td></tr><tr><td>Cc</td><td>2.8</td></tr></table>				D10	0.562	D30	5.8	D60	20.8	Cu	37.1	Cc	2.8																																																	
D10	0.562																																																													
D30	5.8																																																													
D60	20.8																																																													
Cu	37.1																																																													
Cc	2.8																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GW</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava bien graduada con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GW	Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	GW																																																													
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°650-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°717-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

