

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°592-25 SU22

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154
: INT. 803 LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1784- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
: ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **F.EMISIÓN** : 2025-12-17
: ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA –
: DEPARTAMENTO LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE* : ACUÑA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 330-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-10
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-12
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	54,0
No.10	2,00	42,9
No.40	0,425	23,5
No. 200	0,075	11,8

D10	0,065
D30	0,7
D60	6,9
Cu	106,4
Cc	1,0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	46,0	Gruesa	19,6
		Fina	26,4
% ARENA	42,3	Gruesa	11,1
		Media	22,1
		Fina	9,1
% FINO	11,8		11,8
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GW-GM
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con limo y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°356-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°723-25 SU23

