

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°599-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 1773-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LR2613 ROMERAL **F.EMISIÓN** : 2025-12-16
UBICACIÓN ** : LOTE 26 UBICADO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL PASAJE SIN NOMBRE SECTOR
MAUCACALLE, DIST. TAMBURCO, ABANCAY, APURÍMAC.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3269-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-10
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-11
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	68,5
No.10	2,00	62,6
No.40	0,425	51,7
No. 200	0,075	44,0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	31,5	Gruesa	8,2
		Fina	23,3
% ARENA	24,4	Gruesa	5,9
		Media	13,4
		Fina	5,1
% FINO	44,0		44,0
LL		41	
LP		19	
IP		22	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (4)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°662-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°731-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

