

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°602-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DIST. SURQUILLO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : EBC_SN21
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL A ALT CUADRA 13 DE AV. BAUSATE Y MEZA CRUCE CON AV. PARINACOCCHAS, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1861-25
F.EMISIÓN : 2025-12-29

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE* : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3607-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-18
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-23

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	74,8
No.10	2,00	72,7
No.40	0,425	57,2
No. 200	0,075	8,7

D10	0,098
D30	0,2
D60	0,5
Cu	5,3
Cc	1,0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	25,2	Gruesa	16,2
		Fina	8,9
% ARENA	66,2	Gruesa	2,2
		Media	37,0
		Fina	27,0
% FINO	8,7		8,7
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-3 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°665-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°734-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

