

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°001-25 SU21

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO ** : 200109 - I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE

UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACION S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

RECEPCIÓN N° : 017- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-13

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA FONTANA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 001-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-07

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-07

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	12.7	12.8	12.7
Lectura de la arena	in	4.7	4.7	4.8
Equivalente arena	%	38	37	38
Equivalente de Arena (promedio)	%	38		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2 1/2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

