



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°002-25 SU21

CLIENTE : HERCO CONSTRUCTORES SRL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

DIRECCIÓN ** : AV. LA LIBERTAD NRO. 614 URB. SANTA VICTORIA (A TRES CUADRAS DEL
OVALO STA. VICTORIA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

RECEPCIÓN N° : 056- 25

PROYECTO ** : PAVIMENTACIÓN DE LA ETAPA IV DE CAPILLUCAS

FECHA EMISIÓN : 2025-01-25

UBICACIÓN ** : LOCALIDAD DE CAPILLUCAS, DISTRITO DE ALLAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA: CATAHUASI MONTE

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 016-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-16

TIPO DE MUESTRA : AGREGADO GRUESO (ARENA GRUESA)

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-20

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	4,8	5,0	4,8
Lectura de la arena	in	3,8	3,9	3,8
Equivalente arena	%	80	78	80
Equivalente de Arena (promedio)	%	80		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

No. 4

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

