

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°010-25 AG34

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC

DIRECCIÓN **: Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702

PROYECTO **: INSTITUCION EDUCATIVA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ

UBICACIÓN **: SAN JUAN DE LURIGANCHO

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02

RECEPCIÓN N° : 381- 25

OT N° : 390- 25

F. EMISIÓN : 2025-04-05

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate

ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: LA GRANJA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 075-AG-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26

TIPO DE MUESTRA **: AFIRMADO (BASE GRANULAR)

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido		(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	12	123	3	0.4	0	0	0	0	97	12
1 in.	25	110	0	0.1	0	0	0	0	100	25
3/4 in.	18	100	4	0.7	0	0	0	0	96	17
1/2 in.	18	112	5	0.9	0	0	0	0	95	17
3/8 in.	10	112	3	0.3	0	0	0	0	97	10
No. 4	17	118	5	0.8	0	0	0	0	95	16
TOTAL	100			3		0		0		97

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

3

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

