

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°012-25 SU21

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 099- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-24

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : Cantera Minera Jicamarca **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 032-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-27
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-28
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	13,9	13,7	13,9
Lectura de la arena	in	2,3	2,3	2,2
Equivalente arena	%	17	17	16
Equivalente de Arena (promedio)	%	17		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento B

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 008-25 SU21. La modificación se realizó a solicitud del cliente.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/02/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

