

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°016-25 AG35

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702
PROYECTO** : 200125 - IE Karol Wojtyła
UBICACIÓN** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-35.02
RECEPCIÓN N° : 569- 25
OT N° : 583- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-21

** Datos proporcionados por el cliente

Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate ASTM D 5821-13 (Reapproved 2017)	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA/SONDAJE ** : -	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 134-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-09
TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-10
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	
CONDICIÓN DEL ENSAYO	
Tamiz especificado (in)	No 4
Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas	Masa
CONDICIÓN DE LA MUESTRA	
Tamaño Máximo Nominal (in)	1
DATOS MUESTRA ORIGINAL	
Masa total de la muestra de ensayo (g)	7535.5
Masa de la muestra > 3/8 (g)	5451.3
Masa de la muestra < 3/8 (g)	2084.2
RESULTADO DEL ENSAYO	
Partículas con una o más caras fracturadas (%)	100
Partículas con dos o más caras fracturadas (%)	100

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

