

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 AG28

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02

DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima

RECEPCIÓN N° : 534- 25

PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP

OT N° : 548- 25

UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

FECHA EMISIÓN : 2025-05-16

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : BIRRAK

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 128-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-02

TIPO DE MUESTRA ** : Material seleccionado - Material de Prestamo - Material con fines de relleno en una cimentacion

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-05

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad especifica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad especifica) (OD)	-	2.69
Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD)	-	2.71
Densidad relativa aparente (gravedad especifica)	-	2.75
Absorción	%	0.9

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
1 1/2 in
No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

