

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 AG35

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-35.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA
PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 591- 25
PROYECTO** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO **OT N°** : 605- 25
UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-21
** Datos proporcionados por el cliente

Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate
ASTM D 5821-13 (Reapproved 2017)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 131-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-13
TIPO DE MUESTRA** : BASE GRANULAR **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-13
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CONDICIÓN DEL ENSAYO

Tamiz especificado (in)

No 4

Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas

Masa

CONDICIÓN DE LA MUESTRA

Tamaño Máximo Nominal (in)

1

DATOS MUESTRA ORIGINAL

Masa total de la muestra de ensayo (g)

3139,6

Masa de la muestra > 3/8 (g)

2134,7

Masa de la muestra < 3/8 (g)

1004,9

RESULTADO DEL ENSAYO

Partículas con una o más caras fracturadas (%)

91

Partículas con dos o más caras fracturadas (%)

89

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

