

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°018-25 AG36

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES

DIRECCION ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702

PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO

UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02

RECEPCIÓN N° : 209- 25

OT N° : 217- 25

F. EMISIÓN : 2025-03-05

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C131/C131M-20**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA LA GRANJA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 045-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-24

TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO (BASE GRANULAR)

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5009
Masa final de la muestra de prueba	g	3933
Pérdida por abrasión	%	21

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Gradación de la muestra de prueba

A

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

