

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°018-25 SU21

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base
Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 296- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-22

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : ARENA OJO
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 050-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-14
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	11.0	11.0	11.0
Lectura de la arena	in	3.8	3.8	3.9
Equivalente arena	%	35	35	36
Equivalente de Arena (promedio)		36		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

