

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°019-25 AG34

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02

DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima

RECEPCIÓN N° : 534- 25

PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP

OT N° : 548- 25

UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

F. EMISIÓN : 16-05-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : BIRRAK

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 218-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 02-05-25

TIPO DE MUESTRA** : Material seleccionado - Material de Prestamo - Material con fines de relleno

FECHA DE EJECUCIÓN : 05-05-25

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido		(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	13	46	0	0.0	0	0	0	0	100	13
1 in.	21	103	2	0.4	0	0	0	0	98	20
3/4 in.	15	106	4	0.6	0	0	0	0	96	15
1/2 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3/8 in.	21	110	3	0.6	0	0	0	0	97	21
No. 4	30	108	3	0.9	0	0	0	0	97	29
TOTAL	100			2		0		0		98

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

2

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/05/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

