

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°021-25 AG34

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02

DIRECCIÓN **: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 560- 25

PROYECTO **: INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 574- 25

UBICACIÓN **: HUACHIPA - LURIGANCHO

F. EMISIÓN : 19-05-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: PLANTA CORALMIX

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 132-AG-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 07-05-25

TIPO DE MUESTRA **: AGREGADO GRUESO

FECHA DE EJECUCIÓN : 09-05-25

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido	Cant. Partic. (und)	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3/4 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1/2 in.	49	128	1	0,6	0	0	0	0	99	48
3/8 in.	22	130	2	0,5	0	0	0	0	98	22
No. 4	29	153	3	1,0	0	0	0	0	97	28
TOTAL	100			2		0		0		98

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

2

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

