

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°021-25 SU19

CLIENTE : EIE REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL.AHELÍ NRO. 1146 URB. LOS JARDINES PRIMERA ETAPA LIMA - LIMA - SAN MARTIN
DE PORRES
PROYECTO ** : CONSUMIDOR DIRECTO GNC - ARCOR SEDE CHANCAY
UBICACIÓN ** : Carretera Panamericana Norte Km 84 - Chancay - Huaral - Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 200- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA: LA PAMPA DE LOS PERROS
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 044-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-24

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	20	20	80
3/8 in (9.5 mm)	18	38	62
No. 4 (4.75 mm)	13	52	48
Menor (No. 4)	48	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.71	2.71	2.71	2.71
contenido de agua saturación (%)	10.1	8.6	8.0	9.3

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°022-25 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.175	2.297	2.368	2.339

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2.2	4.4	6.2	8.0
Densidad Seca (g/cm³)	2.129	2.200	2.230	2.165
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20.87	21.57	21.86	21.23



Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
21.88 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
6.1 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°021-25 SU19

CLIENTE : EIE REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C.
DIRECCIÓN** : CAL.ALHELI NRO. 1146 URB. LOS JARDINES PRIMERA ETAPA LIMA - LIMA - SAN MARTIN
: DE PORRES
PROYECTO** : CONSUMIDOR DIRECTO GNC - ARCOR SEDE CHANCAY
UBICACIÓN** : Carretera Panamericana Norte Km 84 - Chancay - Huaral - Lima
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 200- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-02-26

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 014-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

