

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°021-25 SU21

CLIENTE : CONSORCIO PERU HEALTH

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

DIRECCIÓN ** : Hospital de apoyo pomabamba, calle Huajtachacra s/n km 0 Mz 0 - Pomabamba
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo
Pomabamba
PROYECTO ** : "Antonio Caldas Domínguez", Barrio de Huajtachacra Distrito y Provincia de
Pomabamba, Ancash.

RECEPCIÓN N° : 369- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-04

UBICACIÓN ** : Pomabamba - Pomabamba - Ancash

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : MOLINOPAMPA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 068-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26

TIPO DE MUESTRA : ARENA

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	8.7	8.3	8.0
Lectura de la arena	in	3.8	3.6	3.5
Equivalente arena	%	44	44	44
Equivalente de Arena (promedio)	%	44		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

3/4

Forma de la partícula

SEMI ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

