

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°023-25 SU21

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 381- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : Afirmado
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 074-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	9.8	9.4	9.2
Lectura de la arena	in	3.1	3.0	3.0
Equivalente arena	%	32	32	33
Equivalente de Arena (promedio)	%	33		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

ANGULAR


Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

