

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°024-25 AG34

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02

DIRECCIÓN **: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 591- 25

PROYECTO **: INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 605- 25

UBICACIÓN **: HUACHIPA - LURIGANCHO

F. EMISIÓN : 21-05-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 131-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 13-05-25

TIPO DE MUESTRA** : BASE GRANULAR

FECHA DE EJECUCIÓN : 13-05-25

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido	Cant. Partic. (und)	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 in.	22	82	2	0,4	0	0	0	0	98	22
3/4 in.	27	100	2	0,7	0	0	0	0	98	27
1/2 in.	17	100	9	1,5	0	0	0	0	91	15
3/8 in.	11	100	5	0,5	0	0	0	0	95	10
No. 4	23	100	2	0,6	0	0	0	0	97	22
TOTAL	100			4		0		0		96

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

4

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe