

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°024-25 AG36**

**CLIENTE** : UNITELEC SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-36.02  
**DIRECCION \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y  
MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 406- 25  
**PROYECTO \*\*** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas –  
Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV **OT N°** : 419- 25  
**UBICACIÓN \*\*** : Huanuco, Perú **F. EMISIÓN** : 2025-04-08  
\*\* Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION  
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE  
ASTM C131/C131M-20**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \*\* : DOROTEO **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 082-AG-25  
N° MUESTRA \*\* : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-01  
TIPO DE MUESTRA\*\* : Piedra 3/4" **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-02  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

| DESCRIPCIÓN                           | UND | DATOS |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Masa de la muestra de prueba original | g   | 5010  |
| Masa final de la muestra de prueba    | g   | 4173  |
| Pérdida por abrasión                  | %   | 17    |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo nominal (in)

1

Gradación de la muestra de prueba

A

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

