

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 AG36

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCION ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA -
SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base
Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02
RECEPCIÓN N° : 393- 25
OT N° : 401- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-08

** Datos proporcionados por el cliente

STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE ASTM C131/C131M-20														
DATOS DE LA MUESTRA														
CANTERA/SONDAJE **	:	-												
N° MUESTRA **	:	M-1												
TIPO DE MUESTRA**	:	AGREGADO GRUESO												
LUGAR DE ENSAYO	:	Laboratorio de ensayo de Materiales												
<table><tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td>UND</td><td>DATOS</td></tr><tr><td>Masa de la muestra de prueba original</td><td>g</td><td>5006</td></tr><tr><td>Masa final de la muestra de prueba</td><td>g</td><td>4368</td></tr><tr><td>Pérdida por abrasión</td><td>%</td><td>13</td></tr></table>			DESCRIPCIÓN	UND	DATOS	Masa de la muestra de prueba original	g	5006	Masa final de la muestra de prueba	g	4368	Pérdida por abrasión	%	13
DESCRIPCIÓN	UND	DATOS												
Masa de la muestra de prueba original	g	5006												
Masa final de la muestra de prueba	g	4368												
Pérdida por abrasión	%	13												

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1 1/2

Gradación de la muestra de prueba

B

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 08/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

