

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°027-25 AG34

CLIENTE : CONSTRUCTORA GERED S.A.C
DIRECCIÓN **: Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II
PROYECTO **: INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN **: SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-34.02
RECEPCIÓN N° : 680- 25
OT N° : 694- 25
F. EMISIÓN : 13-06-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : JICAMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO / BASE GRANULAR
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 151-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 30-05-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 03-06-25

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido	Cant. Partic. (und)	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	3	0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 in.	11	102	1	0.1	0	0	0	0	99	11
3/4 in.	14	102	2	0.2	0	0	0	0	98	14
1/2 in.	18	103	1	0.1	0	0	0	0	99	18
3/8 in.	10	104	1	0.1	0	0	0	0	99	10
No. 4	43	101	0	0.0	0	0	0	0	100	43
TOTAL	100			0		0		0		96

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A

Partículas Planas y Alargadas % masa

4

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/06/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

