

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°030-25 SU21

CLIENTE : PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.21.02
DIRECCIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS
INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 475- 25
PROYECTO ** : CONTROL DE MATERIALES PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS EN PLANTA -
PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C. **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-29
UBICACIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : EL OLIVAR **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 112-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-15
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA GRUESA) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-19
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	4,9	5,2	4,6
Lectura de la arena	in	3,5	3,7	3,3
Equivalente arena	%	72	72	72
Equivalente de Arena (promedio)	%	72		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

No.4

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

