

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°031-25 AG36

CLIENTE : PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C.
DIRECCION ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS
INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA
PROYECTO ** : CONTROL DE MATERIALES PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS EN
PLANTA - PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C.
UBICACIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS
INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02
RECEPCIÓN N° : 475- 25
OT N° : 488- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-29

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C131/C131M-20**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : YERBABUENA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 113-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-15
TIPO DE MUESTRA** : AGREGADO GRUESO (GRAVA) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-19
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5001
Masa final de la muestra de prueba	g	4382
Pérdida por abrasión	%	12

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1/2

Gradación de la muestra de prueba

B

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

